

GROUPEMENT SAVOYARD DE PREFABRICATION
Lieu Dit la Gare
ZA LA GOUANNA
73800 CRUET
FRANCE

Conformément au Règlement 305/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 (Règlement Produits de Construction – RPC), ce certificat s'applique au(x) produit(s) de construction :

Tronçons de conduit de désenfumage
Smoke duct sections

décrit(s) dans le tableau ci-après,

Type de compartiment	Section maximale (mm x mm)	Epaisseur nominale (mm)	Etanchéité au feu et isolation	Horizontal / vertical	Classement fuite de fumée	Différentiel de pression (Pa)
Multiple	1250 x 1000	70	EI 90	v _e	/	1500

destiné(s) à l'usage précisé dans la déclaration des performances établie par le fabricant, mis sur le marché de l'espace économique européen par :

GROUPEMENT SAVOYARD DE PREFABRICATION
73800 CRUET

et fabriqué(s) dans l'usine :

GROUPEMENT SAVOYARD DE PREFABRICATION
73800 CRUET

Ce certificat atteste que toutes les dispositions concernant l'évaluation et la vérification de la constance des performances décrites dans l'annexe Z.A de la norme :

NF EN 12101-7:2011 et dans les Règles d'application **CE1/04 (2015)**

sous système 1, sont appliquées et que

le(s) produit(s) répond(ent) à l'ensemble des exigences prescrites ci-dessus.

Ce certificat annule et remplace le certificat délivré le 09 avril 2015 et, sauf annulation ou suspension, demeure valide tant que les conditions précisées dans la spécification technique de référence ou les produits à marquer ou les conditions de fabrication en usine ou le contrôle de la production en usine lui-même ne sont pas modifiés de manière significative, et au plus tard jusqu'au 28 août 2020.

La liste des certificats délivrés par le CERIB est tenue à jour sur son site Internet.

Délivré à Epernon, le 28/08/17
Révision n° 1



Alberto ARENA
Directeur de la direction
Qualité Sécurité Environnement